



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 54 г. Северодвинск, пр. Морской, д.67 « 30 » мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Абдуллаевым Зауром Джалиловичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19", ОГРН 1022900839719, ИНН 2902040051 (далее -
МАОУ "СОШ № 19")

Адрес места нахождения юридического лица: 164524 Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 31.

Адрес фактического осуществления деятельности: 164524 Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 31

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- пунктов 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: дефекты покрытий поверхностей пола, потолков и стен в помещениях школы – санузел для инвалидов на 1 этаже – протечка на потолке; кабинет 10 – подоконники; кабинет 25 – линолеум на полу; актовый зал – оконные рамы, подоконники; гардероб и холл на 1 этаже – протечка на потолке и стенах с кровли; коридор у актового зала на 2 и 1 этажах – потолок; лестница спуска старший блок 1-2 этаж – отслойка краски на стенах; бассейн – плитка на стенах, линолеум на полу (см. фотоприложение).

- пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20: дефекты ученической мебели - стул в кабинете № 31, у одного стола не выдвигается подставка для клавиатуры;

- пунктов 2.8.3, 2.7.2 СП 2.4.3648-20: местами остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, допущено наличие трещин, нарушение целостности стекла : актовый зал (одно из окон заколочено фанерой). Не обеспечена возможность проветривания через окна в рекреации 2 этажа.

- пункт 2.11.1 СП 2.4.3648-20, п. 17 СанПиН 2.1.3684-21 : строительный мусор на территории школы на земле со стороны здания теплицы;
- пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 : контейнерная площадка не имеет ограждения с трех сторон высотой не менее 1 м;
- пунктов 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 : в мастерской мальчиков для проведения уроков технологии (где возможно выделение пыли в воздух) при эксплуатации токарного, сверлильного станков и при деревообработке отсутствует вентиляция с механическим побуждением.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения покрытий поверхностей пола, потолков и стен в помещениях школы: санузел для инвалидов на 1 этаже – протечка на потолке; кабинет 10 – подоконники; кабинет 25 – линолеум на полу; актовый зал – оконные рамы, подоконники; гардероб и холл на 1 этаже – протечка на потолке и стенах с кровли; коридор у актового зала на 2 и 1 этажах – потолок; лестница спуска старший блок 1-2 этаж – отслойка краски на стенах; бассейн – плитка на стенах, линолеум на полу.
2. Устранить дефекты ученической мебели в кабинете № 31.
3. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в актовом зале. Обеспечить возможность проветривания через окна в рекреации 2 этажа.
4. Обеспечить сбор и вывоз строительного мусора с территории школы на земле со стороны здания теплицы в соответствии с гигиеническими требованиями;
5. Оборудовать контейнерную площадку ограждением с трех сторон высотой не менее 1 м;
6. В мастерской мальчиков для проведения уроков технологии (где возможно выделение пыли в воздух) при эксплуатации токарного, сверлильного станков и при деревообработке оборудовать вентиляцию с механическим побуждением.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19", ОГРН 1022900839719, ИНН 2902040051 (далее - МАОУ "СОШ № 19")

Адрес места нахождения юридического лица: 164524 Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 31.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: Архангельская область

г.Северодвинск пр. Морской д.67 (тел./факс 88184555701) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Абдуллаев З. Д. (инициалы и фамилия)
--	--	---

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » мая 2023 г.  Яркова Е. В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
